

水道管の凍結にご注意を!!

冬場、特に、1月から2月は水道管が凍結しやすい時期です。


気温が氷点下になると、水道管の水が凍って出なくなったり、水道管が破裂するなどの事故が起こることがあります。

1 水道管の保温を!

凍結防止には、保温が一番です。給湯機器などの保温材が劣化していませんか? また、外水道に保温対策していますか?

屋外に露出している水道管の保温には、保温チューブや布を巻くのが効果的です。

(保温チューブはホームセンターなどで販売しています。)



2 水の汲み置きを!

夜中から朝方にかけて水道管が凍結し、水が出なくなることがあります。翌朝、低温が予想される時は、飲料用の水の汲み置きや、洗濯用などにお風呂のお湯を残しておくとお便利です。

(翌朝の気温については、気象台の予報やニュースの情報をご活用ください。)

3 水道管の凍結や破損事故の応急対応について

凍結により水が出なくなっても、日中気温が上昇していれば元どおりに水は出るようになります。凍った水道管に熱湯をかけたりすると水道管が破裂する恐れがありますので、やめましょう。

もし、水道管が破裂したときなどは、水道メーターボックス内の元栓(バルブ)を閉め、滑川町指定給水工事事業者に修理を依頼してください。

※なお、修理費は有料となります。【※町内業者リストは裏面をご覧ください。】

4 空き家等の凍結漏水を発見した場合は、滑川町水道課へお知らせください。

【お問い合わせ先】 滑川町水道課 56-2231 (直通)

滑川町指定給水装置工事事業者一覧表（町内業者）

名称	住所	連絡先
岩附設備工業	滑川町大字福田 169-1	0493-56-3022
小久保設備	滑川町大字福田 3766	0493-56-3727
(有)笹屋商店	滑川町大字山田 764	0493-56-3841
(有)久保設備	滑川町大字菅田 258-1	0493-56-5761
(有)平設備	滑川町大字伊古 158-1	0493-57-1157
(有)小林住設	滑川町大字伊古 505-2	0493-56-2533
吉野農機商会	滑川町大字水房 192	0493-62-2969
(有)アライ水道	滑川町大字水房 690	0493-62-2817
(有)金井工務店	滑川町大字月輪 416-19	0493-62-5439
(有)内田ポンプ商会	滑川町大字羽尾 1458	0493-56-2617
(有)根岸重機建設	滑川町月の輪 2-34-5	0493-62-4995
(株)NSK	滑川町月の輪 4-7-1	0493-62-1707

○漏水を修理するためには？

漏水調査・修理は、原則滑川町の「指定給水装置工事事業者」へご依頼ください。

○調査・修理等の費用負担について

調査・修理等の費用はお客様のご負担となります。

※アパートや賃貸住宅にお住まいのお客様は、大家様または管理会社へご相談ください。

○指定給水装置工事事業者とは？

給水装置工事を適正に施行することができる者と認められる者を滑川町が指定した業者です。

（給水装置とは町の配水管から宅内の水栓までを示します。）

※ 漏水修理を行った場合には、今回の水道料金が減免される場合が有ります。

修理は、速やかに行ってください。

正当な理由なく漏水を長期間放置した場合や誤使用（外水道の締め忘れ等）による流出が原因の場合には、減免の対象外となりますのでご注意ください。

（減免対象外のその他の例：建物内の蛇口等のゴムパッキンの劣化による漏水、指定給水装置工事事業者以外による修理等）

手続きについては、水道課までお問い合わせください。