

事業計画書 (当初・変更)

事業者	住所	春日部市中央一丁目15番地21	電話	070-6455-6378	
	氏名	合同会社ねんきん 代表社員 安部徹			
設計者	住所	熊谷市久下1684-6	電話	048-524-9936	
	氏名	植松建築設計事務所 植松敦史			
工事施工者	住所	川越市氷川町30番地1	電話	049-299-7295	
	氏名	アースシグナル株式会社 (代笠原喜雄)			
事業名称	滑川町福田228-2ほか太陽光発電所				
利用目的	太陽光発電設備の設置				
事業区域の所在地	滑川町大字福田字西両表226-6、227-2、228-2				
事業者代理人	住所	川越市氷川町30番地1	電話	049-299-7295	
	氏名	アースシグナル株式会社 (代笠原喜雄)			
工事の期間 (予定)	着工	令和 5年 3月 28日			
	完了	令和 5年 4月 28日			
1 地目別概要	総面積	謄本	1656 m <sup>2</sup>	実測	2084.91 m <sup>2</sup>
	宅地	謄本	m <sup>2</sup>	実測	m <sup>2</sup>
	田	謄本	m <sup>2</sup>	実測	m <sup>2</sup>
	畑	謄本	962 m <sup>2</sup>	実測	923.32 m <sup>2</sup>
	山林	謄本	694 m <sup>2</sup>	実測	1161.59 m <sup>2</sup>
	その他 ( )	謄本	m <sup>2</sup>	実測	m <sup>2</sup>
2 設備計画	事業区域面積	2084.91 m <sup>2</sup>			
	発電出力	49.5 kW			
	基礎構造	コンクリート基礎:	本		
		直接基礎:	50本		
		その他:	本		
パワーコンディショナーの設置台数	4.95 kW		10台		
管理棟の有無	有 (床面積 ml)		無		
3 接道計画 (主たる道路)	東側 西側	国道	号に	m	接道
		県道	線に	m	接道
	南側 北側	町道	132線に	62m	接道
		農道	線に	m	接道
		その他道路	に	m	接道
4 安全施設	防犯灯数:	0灯		防護柵(高さ:1.1m):	170m
	その他 ( )				m

5 雨水排水処理計画	集排水路	(使用資材・延長)
	調整池	(構造・貯留量)
	浸透施設	(構造・貯留量) 土堰堤よる貯留 127.40 m <sup>3</sup> 浸透 20.96 m <sup>3</sup>
6 緑化計画	空地の緑化方法： 種子（地被類）で	405 m <sup>2</sup>
	法面の緑化方法： 植生シートで	444 m <sup>2</sup>
7 木竹伐採計画	樹種： 竹	を 694 m <sup>2</sup> 伐採
	樹種：	を m <sup>2</sup> 伐採
	樹種：	を m <sup>2</sup> 伐採
	樹種：	を m <sup>2</sup> 伐採
	伐採届出	令和4年5月16日付 届出済
除根	<input checked="" type="checkbox"/> 有り 無し	
伐採木竹 処分方法	場外搬出处分： 694 m <sup>2</sup> その他（ ）： m <sup>2</sup>	
8 造成計画	切土量： 114.50 m <sup>2</sup>	盛土量： 106.56 m <sup>2</sup>
	残土処理量(場外搬出)：	0 m <sup>2</sup>
	法面整形の面積 切土法面：	m <sup>2</sup> 盛土法面 106.56 m <sup>2</sup>
9 固定価格等買取期間終了後の計画	固定価格等買取期間	開始予定日 令和5年4月18日 終了予定日 令和25年3月17日
	固定価格等買取期間終了後の事業予定	<input checked="" type="checkbox"/> 太陽光発電事業の継続 <input type="checkbox"/> 宅地への変更 <input type="checkbox"/> 農地への変更 <input type="checkbox"/> その他（具体的に記載してください）
10 農地関係	農業振興地域除外関係	・除外済 除外時期 年 月
		・除外予定 予定時期 年 月
		・ <input checked="" type="checkbox"/> 該当無し
	農地転用関係	・転用済 ・ <input checked="" type="checkbox"/> 転用申請中 転用予定 令和5年2月
11 譲渡等の計画	譲渡予定等	有り <input type="checkbox"/> 無し
12 除草計画	清掃回数	年間（回数 2回） 除草剤の有無（有り <input type="checkbox"/> 無し）