

説明会での質疑と回答

質問	回答
事業者がコロコロ変わってしまい、連絡がつかないということが発生するのではないかと。	経産省のルールに基づき、名義変更をする際に所定の資料を沢山添付し、経産省の代行機関にて審査されて認定となるので、発電事業がコロコロ変わるようなことはないです。発電所に看板設置がされるので、そこに事業者及びメンテナンス会社の連絡先の記載を行います。
裸地になったら水の流れが変わるのではないかと。	元々畑だったので、その土地に大木はなく伐採伐根をすることにより、地耐力が弱くなってしまふことはないと考えています。
想定外の雨が数時間のうちに降ってしまったらどうなるのか。	雨水の計算は町の数値の倍で計算しておりますので、町の基準の倍以上は雨水を溜められる設計になっています。
雨水は穴を掘って砂利を入れて溜めることはないですか。	砂利の間に雨水を溜める方法もあるが、砂利の間が埋まってしまった場合や、広い面積を開発しなければいけないことを考え、メンテナンスが容易な貯留方法を選びました。
暗渠排水は考えていませんか。	条例で配管を設けて土地外に排水するのでは許可が下りないです。
町道の払い下げは行うのか。	今回計画している発電所の施工にあたっては町道の払い下げを行うことはありません。
隣地から木が倒れて発電所を壊してしまった場合、隣地の所有者は弁償の義務があるのか。施工前に木を切ってもらえないか。	法律上は弁償の義務後発生してしまいます。費用が発生することなので、検討してご連絡します。
太陽光パネルというのはシリコンの層に何が挟まっているのか。カドミウムは含まれていないのか。	ハンダが使用されています。カドミウムが使用されているものもないとは言い切れませんが、今回の発電所で使用されているものにカドミウムは使用されていません。
ここが許可になってしまったらほかにも許可されてしまうのではないかと。実際町に申請がある。	弊社では町内現在申請中の三か所のみ施工となります。
合同会社ねんきんは実態があるのか。	春日部市に実在する会社で、法務局にも登記されている会社です。代表社名は安部徹様となります。
事業者さんが辞めると言い出したら施工会社が引き継ぐんですか。	そういうこともあり得るかと思えます。
売電単価はいくらですか。いつ頃取得した認定ですか。	18円と14円になります。2018年度、2019年度に取得したものです。

仮にアースシグナルが倒産した場合、管理というのはどうなるのか。

FIT 制度を活用している事業者様には管理と報告が 20 年間義務付けられているので、アースシグナルが倒産しても他のメンテナンス業者に依頼する形になります。